

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ЛБ34.В.00230/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0010160

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОСЕПТ Трейд». Адрес: 192171, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Полярников, д.9, лит. А, оф. 108. Фактический адрес: 192171, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Полярников, д.9, лит. А, оф. 408. ОГРН: 1147847202183. Телефон: +7 (812) 309-28-90. Факс: +7 (812) 362-88-06. E-mail: sale@pro-sept.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОСЕПТ Трейд». Адрес: 192171, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Полярников, д.9, лит. А, оф. 108. Адрес производства: 188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, населенный пункт МО «Виллозское сельское поселение», «Офицерское село», квартал 2, Волхонское шоссе, д.4. ОГРН: 1147847202183. Телефон: +7 (812) 309-28-90. Факс: +7 (812) 362-88-06. E-mail: sale@pro-sept.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, офис 412, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61), e-mail: info@pozhaudit.ru. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ЛБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Средства огнебиозащитные для пропитки древесины PROSEPT ОГНЕБИО PROF 1, PROSEPT ОГНЕБИО PROF, AURA ОГНЕБИО STOP, выпускаемые по ТУ 20.59.59-014-58873520-2018, обеспечивают огнезащитную эффективность в соответствии с Приложением № 0021287.

код ОК 005 (ОКП): 20.59.59

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: ----

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), статья 136, статья 150. ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний».

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № С-19/08-2019 от 30.08.2019 г. испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24, внесен в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Акт о результатах анализа состояния производства № 232/ОС-19 от 19.07.2019 г. ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ЛБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 20.59.59-014-58873520-2018, эксплуатационная документация.

Срок действия сертификата соответствия с 10.09.2019 по 09.09.2024



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

В.Н. Сорокин

инициал, фамилия

И.А. Поединцев

инициал, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ34.В.00230/19

(обязательная сертификация)

№ 0021287

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53292-2009	«Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний»	«PROSEPT ОГНЕБИО PROF 1 огнебиозащита для древесины, 1-я группа» (ТУ 20.59.59-014-58873520-2018), обеспечивает I (первую) группу огнезащитной эффективности при нанесении со средним суммарным расходом материала не менее 500 г/м ² без учета потерь, устойчив к старению.
ГОСТ Р 53292-2009	«Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний»	«PROSEPT ОГНЕБИО PROF 1 огнебиозащита для древесины, 2-я группа» (ТУ 20.59.59-014-58873520-2018), обеспечивает II (вторую) группу огнезащитной эффективности при нанесении со средним суммарным расходом материала не менее 300 г/м ² без учета потерь, устойчив к старению.
ГОСТ Р 53292-2009	«Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний»	«PROSEPT ОГНЕБИО PROF огнебиозащита для древесины, 2-я группа» (ТУ 20.59.59-014-58873520-2018), обеспечивает II (вторую) группу огнезащитной эффективности при нанесении со средним суммарным расходом материала не менее 300 г/м ² без учета потерь, устойчив к старению.
ГОСТ Р 53292-2009	«Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний»	«AURA ОГНЕБИО STOP огнебиозащитный состав, 2-я группа» (ТУ 20.59.59-014-58873520-2018), обеспечивает II (вторую) группу огнезащитной эффективности при нанесении со средним суммарным расходом материала не менее 300 г/м ² без учета потерь, устойчив к старению.



М.П. _____ (руководитель/заместитель руководителя) органа по сертификации

_____ эксперт (эксперты)

_____ ПОДПИСЬ

В.Н. Сорокин

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

И.А. Поединцев

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ