



Институт микробиологии Гуанчжоу Ко. ООО

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Номер отчета WJ20210309

Наименование образца Антибактериальный материал воздушного фильтра

Заявитель АО «ТИОН Умный Микроклимат»



ИНСТИТУТ МИКРОБИОЛОГИИ ГУНДЖОУ Ко. ООО

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Дата получения 21 января 2021 года

Дата анализа 2 февраля 2021 года

Наименование образца	Материал антибактериального воздушного фильтра	Происхождение образца	Доставка
Заявитель	АО «ТИОН Умный Микроклимат»	Номер клиента	-----
Производитель	АО «ТИОН Умный Микроклимат»	Брэнд	ТИОН
Тип и спецификация	Для очистителя IQ200	Количество образцов	1 набор
Дата производства	27.01.2021	Состояние образцов	ткань
Номер партии	01	Упаковка образцов	----
Стандарт и методы	GB 21551.2-2010 Антибактериальная и очищающая функция для домашних или подобных им электрических приборов – Специфические требования к материалу (Приложение Б)		
Предмет анализа	Степень уничтожения бактерий (<i>Кишечная палочка AC1.90, Золотистый стафилококк 1.89</i>)		
Ремарки	Клиент заявил, что основная модель исследуемого образца – это очиститель для IQ200. Другие модели сделанные из того же материала, что и исследуемый образец это очиститель IQ100, очиститель IQ400, Приточный очиститель воздуха Бризер 4S. Антибактериальный агент: пиритион цинка был добавлен в материал.		

Результаты теста

Число образцов	Время теста	Тестовая бактерия	Число бактерий на необработанной образце после посева (CFU)	Число бактерий на тестовом образце после посева (CFU)	Степень уничтожения (%)
WJ20210309-1	24 часа	Кишечная палочка	1,6x10 ⁹	<100	>99,99
		Золотистый стафилококк	3,9x10 ⁸	<100	>99.99

Примечание: согласно GB 21551.2-2010 Антибактериальная и очищающая функции для бытовых и подобных им устройств – Специфические требования к материалу (Приложение Б), степень уничтожения больше или равна 90% и образцы имеют антибактериальный эффект.

Конец отчета



ЗАЯВЛЕНИЯ

1. Отчет будет считаться недействительным при следующих условиях: изменен, добавлен, удален, скопирован без специальной проверочной печати и подписей ответственного лица.
2. Для полученных образцов, информация об образцах предоставлена заявителем и проверяющий орган не несет ответственность за их подлинность.
3. Если имеют место любые возражения к данному проверочному отчету, то они должны быть представлены в течении 15 дней с даты выпуска отчета, в противном случае отчет считается принятым. Микробиологические компоненты не являются предметом для повторных испытаний.
4. Сам отчет и наименование инспектирующего органа не следует использовать для маркировки продуктов, рекламы, применены в наградах или рекламных публикациях.
5. Элементы отчета под знаком «*» не аккредитованы CNAS или CMA, элементы под знаком «#» не аккредитованы CMAS, элементы под знаком «+» не аккредитованы CMA.
6. Данные испытаний и протоколы не аккредитованные CMA, использованы только для научных исследований, обучения или внутреннего контроля качества.
7. В случае любой двусмысленности в трактовании отчета предпочтение отдается китайской версии.

Адрес для связи Проезд Джиянташан 1, район Хуангу, Гуанджоу, провинция Гуанджоу

Адрес теста (только если отличается от адреса для связи)

Почтовый индекс: 510663

Тел. Для деловых запросов (8620) 31606167

Тел. Для Запросов отчетов (8620) 62800791

URL <http://www.ggtest.com.cn>