



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04.110
(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-положение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Стерлитамакский фиброцементный завод»
ОГРН: 1206600025752, ИНН: 6685174655
620026, Российская Федерация, Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д.49, офис 611,
телефон: +7 (48333) 47911, e-mail: sfz@bfttech.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-положение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Стерлитамакский фиброцементный завод»
ОГРН: 1206600025752, ИНН: 6685174655
620026, Российская Федерация, Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д.49, офис 611. Адрес
места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 453110, Россия, Республика
Башкортостан, город Стерлитамак, улица Техническая, дом 2, Телефон: +7 (3473)29-50-86; E-
mail: sfz@bfttech.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «НСС-ГРУПП»
105120, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 38, стр. 1, пом. 11
телефон: 8 800 456-97-15, email: nssgroup-cert@yandex.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Изделия хризотилцементные компании «Стерлитамакский
фиброцементный завод»
Серийный выпуск.

код ОКПД 2
23.65.12

код ТН ВЭД
6811 40 000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которого (которых) производилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
(Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ в ред. Федеральных
законов от 10.07.2012 №117-ФЗ, от 02.07.2013 №185-ФЗ, от 23.06.2014
№160-ФЗ, от 13.07.2015 №234-ФЗ, от 03.04.2016 №301-ФЗ, от 29.07.2017
№244-ФЗ).
ГОСТ 30244 (метод I) «Материалы строительные. Методы испытаний
на горючесть»
Группа горючести – НГ (негорючие)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол исследований (анализа) № 0118-НСС/ПБ-2020 от 10.07.2020
Испытательная лаборатория ООО «НСС-ГРУПП» аттестат аккредитации
№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ04 выдан 23.04.2020

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ГОСТ 18124-2012, ГОСТ 30340-2012, ТУ 23.65.12-001-44224692-2020, ТУ
23.65.12-002-44224692-2020.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.07.2020 по 13.07.2023



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.С. Ниверов

Д.В. Вашутин

Сертификат не применяется при обязательной сертификации